

Słupsk, 04.12.2020r.

Pytania i odpowiedzi do treści dokumentów dotyczących Zaproszenia do składania ofert na zadanie: **Budowa przemysłowego obiektu produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Portowej w Słupsku.**

**Pytanie nr 1 :** W projekcie w zestawieniu podejść kanalizacyjnych mowa jest o brodzikach natryskowych, natomiast w przedmiarze brak punktu mówiącego o brodzikach natryskowych. Jakie rozwiązanie należy przyjąć czy mają to być brodziki czy odpływy liniowe. W przedmiarze są wymienione tylko wpusty podłogowe w ilości 12 szt. Jeśli mają być to brodziki to jakie mają mieć wymiary.

**Odpowiedź:** Sformułowanie podejście do brodzików natryskowych jest w tym przypadku podejściem do odwodnienia liniowego (wpustu), zamiast brodzika jest wyprofilowana posadzka z odwodnieniem liniowym.

Ewa Krzaczkowska  
  
PARR S.A.