

Słupsk, 10.12.2020r.

Pytania i odpowiedzi do treści dokumentów dotyczących Zaproszenia do składania ofert na zadanie: **Budowa przemysłowego obiektu produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Portowej w Słupsku.**

Pytanie 1 Proszę o udostępnienie projektu konstrukcji oraz sposób mocowania zadaszeń nad wejściem w technologii płyta warstwowa/ blacha trapezowa

Odpowiedź: W załączeniu konstrukcja zadaszenia.

Pytanie 2 W przedmiarze poz. 1.3 założono wykop i odkład do 1 km. Kategoria gruntu II (dotyczy również humusu 3315,91 m²). Proszę o wskazanie miejsce w jakim należy składować odkład na terenie inwestycji .

W przypadku braku zagospodarowania wydobytego gruntu przez Zamawiającego czy pokryje on koszty wywozu gruntu oraz gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpowiedź: Składowanie humusu na działce sąsiedniej Inwestora.

Pytanie 3 Opis do projektu - pokrycie dachu należy wykonać membraną 1,5 mm a zgodnie z przedmiarem membraną 1,2 mm . Jaką grubość membrany dachowej należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy wykonać z membrany 1,5mm

Pytanie 4 Projekt wykonawczy – proszę udostępnić rysunki wykonawcze dla płyt PF1, PF2, PF3 oraz sposób zbrojenia.

Odpowiedź: Płyty fundamentowe są pokazane na rysunku WK - 1.1 katalog PW TOM 2.2A
KONSTRUKCJA FUNDAMENTY ELEMENTY ŻELBETOWE

Pytanie 5 Projekt wykonawczy – proszę udostępnić rysunki wykonawcze dla belek żelbetowych dachowych B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28.

Odpowiedź: Rysunki w załączeniu. Nie istnieje belka B13

Pytanie 6 W związku z pandemią covid-19 oraz utrudnieniami w pozyskaniu ofert proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 17.12.2020 r. Czas ten pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania oferta do 17.12.2020r. godz. 11.00.

Ewa Krzaczowska

PARR S.A.