



## Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego na wykonanie  
systemu klimatyzacji w części budynku SIT

### Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem **zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w części budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego dotyczy segmentów CL,BL,AUD** (budynek zlokalizowany w Słupsku, ul. Portowa 13B) uruchomieniem, skonfigurowaniem posiadanego sterownika centralnego Daikin Model DCM601B51 w celu rozliczania kosztów energii przez jednostki wewnętrzne i zewnętrzną, dostawa i montaż pompki odprowadzających skropliny z jednostek wewnętrznych do instalacji kanalizacyjnej, szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia **oraz świadczeniem przez Wykonawcę serwisu w okresie gwarancji.**
2. Szkolenie personelu: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie w miejscu realizacji zamówienia. **Przewidywana liczba osób: 4**
3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.07.2026r od dnia podpisania umowy.
4. Prace montażowe będą realizowane w pomieszczeniach biurowych będących w trakcie najmu, w związku z czym należy przewidzieć ich wykonywanie także w godzinach popołudniowych, kiedy pomieszczenia pozostają nieużytkowane.
5. Wymagania stawiane Wykonawcą dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia:
  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń,
  - Wykonawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonych przez siebie urządzeniach,
  - Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
6. Systemy klimatyzacyjne, będą podłączone do sterownika centralnego, który posiada możliwość rozliczania kosztów zużycia energii przez jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne dla poszczególnych pomieszczeń. W celu rozliczania energii należy jednostki wyposażyć w liczniki energii.
7. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
  - Przedmiary robót zał. 8a
  - Dokumentacja techniczna zał. 8b